

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में

दिनांक-14.01.2022

**Sri Ramanand Singh,**

Vill.- Sahijna (Ward No 8)

PO Garhwa, PS-Garhwa, Distt- Garhwa, Jharkhand.

विषय:-

निर्मित साउथ पोइन्ट पब्लिक स्कूल, सहिजना, गढ़वा स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित साउथ पोइन्ट पब्लिक स्कूल, सहिजना, गढ़वा स्कूल भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गढ़वा से कराई गई। उनके ज्ञापांक-227 दिनांक-11.12.2021 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-31.12.2022 तक के लिये मान्य है।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: cn=JAGJEEWAN RAM, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.23=de16d08a747913d29a403b50011344c2902669f90a3c04ac39a081105a27  
serial=834092, st=Jharkhand  
serialNumber=79981877e6c70d4f1430a30290a97a768ac10007bc7523de1281134f121a70  
cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.01.14 13:55:58 +05'30'

*Jagjeevan Ram*

Principal  
South Point Public School  
Sahijna Garhwa

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।

Manager  
South Point Public School  
Sahijna Garhwa

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Appendix VII

No. 227/11.12.21

Dated.

Certificated that the South Point Public school (name of the building or premises) at Sahijana PO+PS+Dist. - Garhwa, Jharkhand (address) comprised of BC Type 2.10 kg Basement(s) and one DCP 5 kg (upper floors) owned/occupied by South Point Public School, Sahijana, Garhwa.

(name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state/UT fire service Rules. And verified by the officers concerned of Fire Service on 11.12.21 (date of inspection) in the presence of Mr. R.N. Singh (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class 10 with effect from 14.01.22 For a period of one year years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 14.01.22 at Garhwa by

\*Strike out whichever is not applicable

Signature with Seal : [Signature]  
Name : गढ़वा  
Designation : \_\_\_\_\_

To The Director  
South Point Public school  
Sahijana, Garhwa  
Jharkhand  
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to NO objection for condition of NO objection Certificate (reasons to be recorded).

[Signature]  
Manager  
South Point Public School  
Sahijana

[Signature]  
Principal  
South Point Public School  
Sahijana Garhwa